〔法第十五条の二の三、法第十五条の二の四〕

作成日：平成　27年3月6日

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕(平成　27　年 2月度)

対象期間：平成　27年 2月　1日　～平成　27年 2月28日

2-1_維持管理記録簿（管理型）

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量〔規十二条の七の二　ハ　イ、規十二条の七の五　七　イ〕

| 種類 | 数量（単位） |
|---|---|
| 燃え殻 | 146,095　（ kg　／月） |
| 汚泥 | 303,345　（ kg　／月） |
| 廃油（タールピッチ類に限る。） | （ kg　／月） |
| 廃プラスチック類 | 84,514　（ kg　／月） |
| 紙くず | （　／月） |
| 木くず | （　／月） |
| 繊維くず | （　／月） |
| 動植物性残さ | （　／月） |
| 動物系固形不要物 | （　／月） |
| ゴムくず | （　／月） |
| 金属くず | （　／月） |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 90　（ kg　／月） |
| 鉱さい | 193,960　（ kg　／月） |
| がれき類 | 153,450　（ kg　／月） |
| 動物のふん尿 | （　／月） |
| 動物の死体 | （　／月） |
| ばいじん | （　／月） |
| 廃石綿等 | 4,940　（ kg　／月） |
| 処分するために処理したもの（13号廃棄物） | 910,650　（ kg　／月） |
| その他（　廃石膏ボード　） | 114,190　（ kg　／月） |
| その他（　混合廃棄物　） | 1,118,660　（ kg　／月） |
| その他（　石綿含有廃棄物　） | 170　（ kg　／月） |
| その他（　一般廃棄物　） | 744,530　（ kg　／月） |
| 合計 | 3,774,594　kg |

残余容量　（年度末時点）〔規十二条の七の二　ハ　リ、規十二条の七の五　七　リ〕

| | |
|---|---|
| 測定年月日 | 平成26年　3月31日 |
| 測定結果 | 443,175.2　m³ |

水質検査の実施状況と措置（月1回）〔規十二条の七の二　ハ　ニ及びホ、規十二条の七の五　七　ニ及びホ〕

| | 地下水 | | 放流水 |
|---|---|---|---|
| 採取場所 | 水処理施設横（NO.2） | 集会所（NO.3） | 水処理施設横 |
| 採取日 | 平成27年2月 18日 | 平成27年2月 18日 | 平成27年2月 18日 |
| 検査結果が得られた日 | 平成27年2月 27日 | 平成27年2月 27日 | 平成27年2月 27日 |
| 電気伝導率※2 | 11.7 | 12.9 | |
| 塩化物イオン※2 | 9 | 8 | |
| 水素イオン濃度 | | | 7.2(15.9) |
| 生物化学的酸素要求量 | | | 4.1 |
| 化学的酸素要求量 | | | 28 |
| 浮遊物質量 | | | 定量下限値未満(1) |
| 窒素含有量※3 | | | 34.8 |
| 異常の有無 | 有　・　(無) | 有　・　(無) | |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※1 | | | |

施設の点検〔規十二条の七の二　ハ　ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五　七　ロ、ハ、ヘ、ト及びチ〕

| | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出液処理設備 | 防凍措置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検日 | 平成　年　月　日 | 平成　年　月　日 | 平成　年　月　日 | 平成　年　月　日 | 平成　年　月　日 |
| 異常の有無 | 有　・　(無) | 有　・　(無) | 有　・　(無) | 有　・　(無) | 有　・　(無) |
| 必要措置を講じた年月日とその内容※1 | 平成　年　月　日 | 平成　年　月　日 | 平成　年　月　日 | 平成　年　月　日 | 平成　年　月　日 |
| | | 毎日点検 | | | |

※1　異状が認められた場合のみ記入すること。　※2　いずれかを記載すること。　※3　環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。