

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕(平成 27 年 3月 度)

対象期間:平成 27年 3月 1日 ~平成 27年 3月 31日

2-1_維持管理記録簿(管理型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量〔規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 七 イ〕

水質検査の実施状況と措置(月1回)〔規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 七 ニ及びホ〕

種類	数量(単位)
燃え殻	255,450 (kg /月)
汚泥	268,050 (kg /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(kg /月)
廃プラスチック類	46,150 (kg /月)
紙くず	(/月)
木くず	(/月)
繊維くず	(/月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	15 (kg /月)
鋳さい	241,690 (kg /月)
がれき類	5,140 (kg /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
廃石綿等	540 (kg /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	2,400,750 (kg /月)
その他(廃石膏ボード)	308,630 (kg /月)
その他(混合廃棄物)	956,030 (kg /月)
その他(石綿含有廃棄物)	3,141 (kg /月)
その他(一般廃棄物)	123,150 (kg /月)
合計	4,608,736 kg
残余容量 (年度末時点)〔規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 七 リ〕	
測定年月日	平成26年 3月 31日
測定結果	443,175.2 m ³

採取場所	地下水		放流水
	水処理施設横(No.2)	集会所(No.3)	水処理施設横
採取日	平成27年3月 18日	平成27年3月 18日	平成27年3月 18日
検査結果が得られた日	平成27年3月 26日	平成27年3月 26日	平成27年3月 26日
電気伝導率※2	11.9	13	
塩化物イオン※2	8	6	
水素イオン濃度			7.3(19.9)
生物化学的酸素要求量			7.6
化学的酸素要求量			10.6
浮遊物質			2
窒素含有量※3			14.1
異常の有無	有・ 無	有・ 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検〔規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 七 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
異常の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要措置	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
を講じた年月日とその内容※1					
				毎日点検	

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。

