

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕(平成 28 年 1 月 度)

対象期間：平成 28年 1月 1日 ~平成 28年1月31日

2-1 維持管理記録簿(管理型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量〔規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 七 イ〕

種類	数量(単位)
燃え殻	270,200 (kg /月)
汚泥	254,770 (kg /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(kg /月)
廃プラスチック類	7,980 (kg /月)
紙くず	(/月)
木くず	(/月)
繊維くず	(/月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(kg /月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(kg /月)
鋳さい	285,730 (kg /月)
がれき類	4,650 (kg /月)
動物のふん尿	(/月)
動物の死体	(/月)
ばいじん	(kg /月)
廃石綿等	9,020 (kg /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	208,930 (kg /月)
その他(廃石膏ボード)	174,910 (kg /月)
その他(混合廃棄物)	2,607,780 (kg /月)
その他(石綿含有廃棄物)	32,880 (kg /月)
その他(一般廃棄物)	731,120 (kg /月)
合計	4,587,970 kg
残余容量 (年度末時点)〔規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 七 リ〕	
測定年月日	平成26年 3月31日
測定結果	443,175.2 m ³

水質検査の実施状況と措置(月1回)〔規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 七 ニ及びホ〕

採取場所	地下水		放流水
	水処理施設横(NO.2)	集会所(NO.3)	水処理施設横
採取日	平成28年1月20日	平成28年1月20日	平成28年1月20日
検査結果が得られた日	平成28年2月8日	平成28年2月8日	平成28年1月29日
電気伝導率※2	11.6	13.7	
塩化物イオン※2	8	6	
水素イオン濃度	/		7.2(15.6)
生物学的酸素要求量			0.6
化学的酸素要求量			15
浮遊物質量			4
窒素含有量※3			30.4
異常の有無	有・ (無)	有・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検〔規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 七 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
異常の有無	有・ (無)	有・ (無)	有・ (無)	有・ (無)	有・ (無)
必要措置を講じた年月日とその内容※1	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
	毎日点検				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。

