

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕(平成 31年 1月度)

対象期間:平成 31年 1月 1日 ~平成 31年 1月 31日

2-1_維持管理記録簿(管理型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量〔規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ〕

水質検査の実施状況と措置(月1回)〔規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ〕

種類	数量(単位)
燃え殻	384,556 (kg /月)
汚泥	224,520 (kg /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(kg /月)
廃プラスチック類	7,720 (kg /月)
紙くず	(kg /月)
木くず	(kg /月)
繊維くず	360 (kg /月)
動植物性残さ	(kg /月)
動物系固形不要物	(kg /月)
ゴムくず	(kg /月)
金属くず	430 (kg /月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(kg /月)
鋳さい	409,420 (kg /月)
がれき類	20,670 (kg /月)
動物のふん尿	(kg /月)
動物の死体	(kg /月)
ばいじん	21,040 (kg /月)
廃石綿等	16,960 (kg /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	1,329,250 (kg /月)
その他(廃石膏ボード)	167,200 (kg /月)
その他(混合廃棄物)	1,360,759 (kg /月)
その他(石綿含有廃棄物)	3,920 (kg /月)
その他(一般廃棄物)	251,725 (kg /月)
合計	4,198,530 kg
残余容量 (年度末時点)〔規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ〕	
測定年月日	平成30年 3月31日
測定結果	262,738 m ³

採取場所	地下水		放流水
	水処理施設横(NO.2)	集会所(NO.3)	水処理施設横
採取日	平成 31年1月16日	平成 31年1月16日	平成 31年1月16日
検査結果が得られた日	平成 31年1月29日	平成 31年1月29日	平成 31年1月29日
電気伝導率※2	12.9	16.2	
塩化物イオン※2	11	12	
水素イオン濃度	/		7.315.30(°C)
生物化学的酸素要求量			0.5未満
化学的酸素要求量			0.5
浮遊物質	/		1未満
窒素含有量※3			0.58
異常の有無			有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	/		

施設の点検〔規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ〕

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
異常の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要措置	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
を講じた年月日とその内容※1	毎日点検				

※1 異常が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。

