

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和 3年 1月度)

対象期間:令和 3年 1月 1日 ~令和 3年 1月 31日

2-1_維持管理記録簿(管理型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 七 イ]

種類	数量(単位)
燃え殻	308,345 (kg /月)
汚泥	119,420 (kg /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(kg /月)
廃プラスチック類	910 (kg /月)
紙くず	(kg /月)
木くず	(kg /月)
繊維くず	(kg /月)
動植物性残さ	(kg /月)
動物系固形不要物	(kg /月)
ゴムくず	(kg /月)
金属くず	(kg /月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	6,420 (kg /月)
鉱さい	454,100 (kg /月)
がれき類	4,050 (kg /月)
動物のふん尿	(kg /月)
動物の死体	(kg /月)
ばいじん	(kg /月)
廃石綿等	1,790 (kg /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	1,909,450 (kg /月)
その他(廃石膏ボード)	58,100 (kg /月)
その他(混合廃棄物)	985,870 (kg /月)
その他(石綿含有廃棄物)	960 (kg /月)
その他(一般廃棄物)	288,665 (kg /月)
合計	4,138,080 kg

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 七 リ]

測定年月日	令和 2年 3月31日
測定結果	172,720 m ³

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 七 ニ及びホ]

採取場所	地下水		放流水	
	水処理施設横(NO.2)	集会所(NO.3)	水処理施設横	
採取日	令和3年1月20日	令和3年1月20日	令和3年1月20日	
検査結果が得られた日	令和3年2月3日	令和3年2月3日	令和3年2月3日	
電気伝導率※2	13.1	14.5	6.9(14.8℃)	
塩化物イオン※2	9	10		
水素イオン濃度	/	/		
生物化学的酸素要求量				0.6
化学的酸素要求量				2.9
浮遊物質	/	/	定量下限値未滿	
窒素含有量※3			4.26	
異常の有無	有・ 無	有・ 無	/	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1				

施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 七 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
異常の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要措置を講じた年月日とその内容※1	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
	毎日点検				

※1 異常が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。

