

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕(令和 7年 8月度)

対象期間: 令和 7年 8月 1日 ~ 令和 7年 8月31日

2-1_維持管理記録簿(管理型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量〔規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 セ イ〕

種類	数量(単位)
燃え殻	261,720 (kg /月)
汚泥	6,470 (kg /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(kg /月)
廃プラスチック類	(kg /月)
紙くず	(kg /月)
木くず	(kg /月)
繊維くず	(kg /月)
動植物性残さ	(kg /月)
動物系固形不棄物	(kg /月)
ゴムくず	(kg /月)
金属くず	(kg /月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	(kg /月)
銼さい	9,480 (kg /月)
がれき類	4,290 (kg /月)
動物のふん尿	(kg /月)
動物の死体	(kg /月)
ばいじん	43,440 (kg /月)
廃石綿等	(kg /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	1,620,400 (kg /月)
その他(廃石膏ボード)	24,380 (kg /月)
その他(混合廃棄物)	121,180 (kg /月)
その他(石綿含有廃棄物)	120 (kg /月)
その他(一般廃棄物)	153,840 (kg /月)
合計	2,245,320 kg
残余容量 (年度末時点)〔規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 セ リ〕	
測定年月日	令和 7年 3月31日
測定結果	17,179m ³

水質検査の実施状況と措置(月1回)〔規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 セ ニ及びホ〕

	地下水	放流水
採取場所	水処理施設横(No.2)	集会所(No.3)
採取日	令和7年8月20日	令和7年8月20日
検査結果が得られた日	令和7年8月29日	令和7年8月29日
電気伝導率※2	13.6	7.0
塩化物イオン※2	7.0	14
水素イオン濃度		
生物化学的酸素要求量		
化学的酸素要求量		
浮遊物質		
窒素含有量※3		
異常の有無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1		

施設の点検〔規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
	毎日点検				

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。

