

作成日: 令和7年10月20日

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和 7年 9月 度)

対象期間: 令和 7年 9月 1日 ~ 令和 7年 9月 30日

2-1 維持管理記録簿(管理型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量(規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 七 イ)

種類	数量(単位)
燃え殻	315,730 (kg /月)
汚泥	3,430 (kg /月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(kg /月)
廃プラスチック類	(kg /月)
紙くず	(kg /月)
木くず	(kg /月)
繊維くず	(kg /月)
動植物性残さ	(kg /月)
動物系固形不要物	(kg /月)
ゴムくず	(kg /月)
金属くず	(kg /月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	670 (kg /月)
鋳さい	15,370 (kg /月)
がれき類	32,110 (kg /月)
動物のふん尿	(kg /月)
動物の死体	(kg /月)
ばいじん	61,410 (kg /月)
廃石綿等	(kg /月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	1,482,900 (kg /月)
その他(廃石膏ボード)	(kg /月)
その他(混合廃棄物)	221,990 (kg /月)
その他(石綿含有廃棄物)	10 (kg /月)
その他(一般廃棄物)	38,220 (kg /月)
合計	2,171,840 kg

残余容量 (年度末時点)(規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 七 リ)	
測定年月日	令和 7年 3月 31日
測定結果	17,179m ³

水質検査の実施状況と措置(月1回)(規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 七 ニ及びホ)

	地下水	集会所(No.3)	放流水
採取場所	水処理施設横(No.2)	集会所(No.3)	水処理施設横
採取日	令和7年9月26日	令和7年9月26日	令和7年9月26日
検査結果が得られた日	令和7年9月17日	令和7年9月17日	令和7年9月17日
電気伝導率※2	13.8	14.1	
塩化物イオン※2	8.0	5	
水素イオン濃度			6.8(23.2)
生物化学的酸素要求量			0.5
化学的酸素要求量			3.7
浮遊物質			定量下限値未満
窒素含有量※3			17.60
異常の有無	有・無	有・無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検(規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 七 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ)

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要措置	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
を講じた年月日とその内容※1					
			毎日点検		

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。

