〔法第十五条の二の三、法第十五条の二の四〕

作成日：平成25年 7月 2日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型〕(平成 25 年 6月度)

対象期間：平成 25年 6月 1日 ～平成 25年 6月30日

2-1_維持管理記録簿(管理型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量〔規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の七の五 七 イ〕

種類	数量(単位)
燃え殻	70,560 (kg ／月)
汚泥	134,170 (kg ／月)
廃油(タールピッチ類に限る。)	(／月)
廃プラスチック類	0 (kg ／月)
紙くず	(／月)
木くず	(／月)
繊維くず	(／月)
動植物性残さ	(／月)
動物系固形不要物	(／月)
ゴムくず	(／月)
金属くず	2,580 (kg ／月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	17,820 (kg ／月)
鉱さい	0 (kg ／月)
がれき類	0 (kg ／月)
動物のふん尿	(／月)
動物の死体	(／月)
ばいじん	(kg ／月)
廃石綿等	0 (kg ／月)
処分するために処理したもの(13号廃棄物)	46,470 (kg ／月)
その他(廃石膏ボード)	227,010 (kg ／月)
その他(混合廃棄物)	2,099,200 (kg ／月)
その他(石綿含有廃棄物)	0 (kg ／月)
合計	2,597,810kg

残余容量 (年度末時点)〔規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 七 リ〕

測定年月日	平成25年 3月31日
測定結果	480,672.7 ㎥

水質検査の実施状況と措置(月1回)〔規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 七 ニ及びホ〕

	地下水		放流水
採取場所	水処理施設横(NO.2)	集会所(NO.3)	水処理施設横
採取日	平成25年 6月19 日	平成25年 6月19 日	平成25年 6月19 日
検査結果が得られた日	平成25年 6月25 日	平成25年 6月25 日	平成25年 6月25 日
電気伝導率※2	11	13	
塩化物イオン※2	10	7	
水素イオン濃度			7.5(25)
生物化学的酸素要求量			1.8
化学的酸素要求量			2
浮遊物質量			1未満
窒素含有量※3			0.9
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容※1			

施設の点検〔規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 七 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
異常の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 (無)	有 ・(無)
必要措置	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
を講じた年月日とその内容※1		毎日点検			

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。